

PROT ADF 71200 DEL 29.07.2019

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Via Mameli, 10 – Grosseto

Verbale n. 4 relativo alla procedura negoziata per l'appalto di "Fornitura e l'installazione di nuovi quadri elettrici ed apparecchiature di media tensione a servizio del pozzo Pian di Barca 7 nel Comune di Grosseto" – Appalto n. 2100001586 –CIG 79428696D9

L'anno Duemiladiciannove (2019) addì Ventinove (29) del mese di Luglio, alle ore 10.00 e seguenti presso la Sede di AdF S.p.A. di Via Giordania 69 Grosseto, in seduta privata, presenti i signori Componenti della Commissione Giudicatrice, nelle persone di:

- 1) Emiliano Facchielli, Unità Esecuzione Contratti di AdF S.p.A., Presidente della Commissione Giudicatrice;
- 2) Fabio Pagliaccia, Unità Progettazione ed Ingegneria della Manutenzione di AdF S.p.A., con funzioni di Componente della Commissione Giudicatrice;
- 3) Pietro Borghi, Unità Esecuzione Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di Componente della Commissione Giudicatrice;

La Commissione, preso atto della documentazione integrativa trasmessa dalle imprese **MONACCHIA ELETTROMECCANICA Srl** e **S.I.C.I.E.T. Srl** con PEC all'Ufficio Protocollo di AdF S.p.A., verificata la documentazione pervenuta, ritiene di procedere ad un ulteriore chiarimento relativo alle specifiche tecniche di prodotto di cui alle seguenti voci di elenco dei prezzi:

- NP 23 - fornitura e posa in opera quadro MT
- NP 24 - fornitura e posa in opera trasformatore

Nello specifico è stato rilevato quanto segue:

- 1) In merito alla voce NP 23, entrambe le imprese, nella descrizione della stessa non menzionano l'inserimento del "rialzo accessorio di altezza 350mm x unità 750 SM6" finalizzato a favorire la connessione dei cavi di arrivo dal basso dallo scomparto ENEL. In effetti, così come evince dall'elaborato *EGE02 - Planimetria impianto elettrico locale tecnico*, si denota chiaramente che, posizionandosi con la cella MT di fronte, l'arrivo dei cavi dall'interruttore ENEL è sulla destra.
- 2) In merito alla voce NP 24 l'impresa MONACCHIA ELETTROMECCANICA Srl offre un trasformatore avente tensione primaria 20kV contrariamente a quanto richiesto nel modello per offerta ove si specifica il predetto dato pari a 15kV.

Alle ore 12.30 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta e rinvia alla successiva verifica che si terrà il giorno lunedì 2 Agosto alle ore 10.00 presso la sede AdF di Via TOSELLI (SI)

Letto, confermato e sottoscritto

Grosseto, 29/07/2019 ore 12.30.



Acquedotto del Fiora

IL COMPONENTE

(Fabio Pagliaccia)

Fabio Pagliaccia

IL COMPONENTE

(Pietro Borghi)

Pietro Borghi

IL PRESIDENTE

(Emiliano Facchielli)

Emiliano Facchielli