

Servizio di conduzione e controllo dell'impianto di dissalazione di Giannutri – Isola del Giglio

DISCIPLINARE TECNICO

Art. 1 - Oggetto del servizio

L'oggetto del servizio è costituito dalle attività di conduzione e controllo dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa di Giannutri, Comune di Isola del Giglio.

Art. 2 - Durata del servizio

La durata dell'appalto è fissata in giorni 1095 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione della prestazione.

Art. 3 - Descrizione del servizio

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono indicativamente riassumersi nell'attività di conduzione e controllo dell'impianto di dissalazione, come indicato nel relativo **Manuale di uso e manutenzione** (Allegato 1), nonché nel servizio di reperibilità H24/24.

Le attività indicate saranno svolte nell'ambito di visite programmate all'impianto, ovvero effettuate a seguito di chiamata in caso di guasto o anomalia rilevate dal sistema di telecontrollo, o altrimenti segnalate ad ADF.

Nell'ambito di ogni visita il Tecnico addetto dovrà compilare il **Registro di conduzione** dell'impianto (Allegato 2) da trasmettere per email con cadenza settimanale (ogni lunedì) ai Responsabili di ADF territorialmente competenti (Team Leader, Manager del Territorio) di cui saranno forniti nominativi e recapiti.

Contestualmente all'invio del Registro dovrà essere segnalata la necessità di fornitura di prodotti chimici in uso e/o materiali di consumo ordinario. Tali esigenze dovranno essere comunicate con un adeguato tempo anticipo sull'esaurimento delle scorte (almeno 15 giorni), al fine di permetterne l'approvvigionamento da parte di ADF.

Le forniture saranno approvvigionate da ADF che ne avrà onere del trasporto sull'isola di Giannutri, fino al porto di Cala Spalmatoio o di Cala Maestra. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto di dette forniture da tale punto di consegna fino all'impianto di dissalazione, mediante impiego di un idoneo mezzo di trasporto nelle proprie disponibilità.

Art. 4 - Programmazione del servizio

Il servizio di conduzione/controllo dovrà svolgersi attraverso visite su impianto programmate con la seguente cadenza:

- stagione estiva (maggio-settembre): 5 volte/settimana (ogni giorno dal lunedì al venerdì)
- stagione invernale (ottobre-aprile): 2 volte/settimana

Nell'ambito delle suddette visite dovranno essere svolte le attività previste nel Manuale di uso e Manutenzione e le rilevazioni previste nel Registro di Conduzione.

In caso di anomalie riscontrate su impianto e per ogni comunicazione di servizio in orario ordinario (lun-gio 8:00-17:00 e ven 8:00-14:00) dovranno essere contattati i Responsabili di ADF territorialmente competenti (Team Leader, Manager del Territorio e Responsabile Impianti), in orario fuori dall'ordinario dovrà essere contattata la Sala Operativa di ADF.

Art. 5 - Servizio di reperibilità

Il servizio di reperibilità dovrà essere assicurato **24/24H** durante l'intero anno solare.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito telefonico dedicato alla reperibilità, che potrà essere contattato dai Responsabili di ADF territorialmente competenti (Team Leader, Manager del Territorio) e dal personale della Sala Operativa di ADF.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare una visita straordinaria su impianto **entro un tempo di 2 ore dalla chiamata** al fine di rilevare le problematiche in atto e attivare le necessarie manovre correttive immediatamente attuabili, ovvero segnalare ad ADF la necessità di intervento tecnico specialistico e/o di riparazione/sostituzione di componenti dell'impianto.

Art. 6 - Documentazione tecnica

Il manuale di uso e manutenzione (Allegato 1) contiene una descrizione di sintesi dell'impianto. Alla consegna del servizio saranno forniti alla Ditta aggiudicataria tutti i documenti tecnici di dettaglio necessari all'esecuzione dello stesso (Manualistica delle componenti/ Schemi elettrici/Schede di Sicurezza dei prodotti in uso).

Nel corso del periodo di esecuzione del servizio potrebbero intervenire modifiche nella filiera dell'impianto (disattivazione/riattivazione di sezioni di trattamento, modifiche alla strumentazione di controllo/misura; modifiche dei prodotti chimici in uso) di cui ADF fornirà relativa documentazione tecnica e relative istruzioni operative.

Art. 7 - Criterio di aggiudicazione e stipula del Contratto

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'offerta corrispondente al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.lgs 50/2016. Il contratto è stipulato «a corpo».

Art. 8 - Norme contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- A. Presente Disciplinare Tecnico;
- B. Allegato 1 – Manuale di uso e manutenzione
- C. Allegato 2 – Registro di conduzione
- D. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del Contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate, che la Ditta aggiudicataria dichiara di conoscere:

- E. D.lgs.18/04/2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici
- F. Regolamento di attuazione DPR 207 del 05.10.2010 (nel seguito denominato: Regolamento) per le parti ancora in vigore
- G. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 recante il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 9 - Pagamenti

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata tramite rate trimestrali di importo pari a 1/12 del prezzo offerto. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata a 60 giorni fine mese dalla ricezione della fattura, previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del Direttore del Servizio.

Art. 10 - Penali

La mancata osservanza degli obblighi e delle tempistiche indicate nel presente Disciplinare tecnico comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

1. in caso di mancata trasmissione del registro di conduzione nei tempi indicati verrà applicata una penale 100€ al giorno per i giorni successivi al primo.
2. in caso di mancata risposta in reperibilità per un tempo superiore a 6 ore verrà applicata la penale dell'1% dell'importo netto di contratto per ogni successiva ora di mancata risposta;
3. in caso di ritardo di intervento in reperibilità verrà applicata la penale dell'1% per ogni ora successiva al tempo richiesto (minimo 2 ore)

Le penali sono cumulabili e verranno notificate dal Direttore del Servizio tramite un verbale nel quale viene riportata l'inadempienza e/o negligenza riscontrata, gli elementi probanti l'accertamento effettuato, il relativo ammontare. L'importo complessivo delle penali applicate verrà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e saranno contestate alla Ditta aggiudicataria tramite raccomandata A/R.