

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CARBONE ATTIVO GRANULARE E QUARZITE PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE NONCHÉ CARBONE ATTIVO E ALLUMINA PER I SISTEMI DI DEODORIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE IN GESTIONE, COMPRESIVA DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE, RIGENERAZIONE E SMALTIMENTO.**

**TENDER 3499 – RDO 5299. CIG B2E8FC9639.**

**QUESITO OPERATORE ECONOMICO DEL 17.09.2024:**

Buongiorno,

a seguito di un quesito posto da un o.e. di seguito riportato:

"Nelle caratteristiche tecniche del carbone per rimozione ammoniacca e nelle caratteristiche tecniche del carbone per rimozione gas acidi c'è un'incongruenza tra l'indice CCl<sub>4</sub> e l'indice di iodio in quanto i valori minimi richiesti non sono comparabili

A Titolo d'esempio , un carbone con un indice CCl<sub>4</sub> >50 non può avere un indice di iodio > di 1000 mg/g. Grazie. Cordiali saluti", questa S.A. fornisce il chiarimento come di seguito riportato:

**CHIARIMENTO S.A.**

Buongiorno. Considerato l'impiego del materiale, è tollerabile anche un indice di sodio pari a 900, fermo restando che l'indice CCl<sub>4</sub> deve essere superiore a 50.

Grazie.

Cordiali saluti.