

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CARBONE ATTIVO GRANULARE E QUARZITE PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE NONCHÉ CARBONE ATTIVO E ALLUMINA PER I SISTEMI DI DEODORIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE IN GESTIONE, COMPRESIVA DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE, RIGENERAZIONE E SMALTIMENTO.**

**TENDER 3499 – RDO 5299. CIG B2E8FC9639.**

**QUESITO OPERATORE ECONOMICO DEL 16.09.2024:** In riferimento all'oggetto e al punto 7 del capitolato, chiediamo di indicare le specifiche tecniche richieste per la quarzite. Grazie.

### **CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE SPECIFICHE QUARZITE**

Buongiorno.

Sabbia silicea quarzifera

Granulosità variabile:

- Taglia 0,8-1,2 mm
- Taglia 1 -3 mm
- Taglia 3 -6 mm
- Taglia 6 – 9 mm

Il prodotto deve essere conforme alla Norma UNI EN 12904:2005. Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sabbia e ghiaia di quarzo.

Cordiali saluti.