

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CARBONE ATTIVO GRANULARE E QUARZITE PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE NONCHÉ CARBONE ATTIVO E ALLUMINA PER I SISTEMI DI DEODORIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE IN GESTIONE, COMPRENSIVA DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE, RIGENERAZIONE E SMALTIMENTO.

TENDER 3499 – RDO 5299. CIG B2E8FC9639.

Buonasera.

Con riferimento ad un quesito posto da un o.e. e di seguito riportato:

"Buongiorno, avrei bisogno di conoscere alcuni aspetti che nel capitolato non mi sono chiari: è possibile avere delle Analisi precedenti dei carboni destinati a rigenerazione per capirne le caratteristiche e di conseguenza il relativo codice CER? in caso di carbone che risulterebbe non rigenerabile e quindi destinato solo allo smaltimento, lo smaltimento a carico di chi dovrebbe essere? che limite di tolleranza è ammessa per le caratteristiche del carbone rigenerato rispetto al nuovo? Nell'occasione porgo cordiali saluti"

RISCONTRO QUESITO

- Si allega, a titolo indicativo, la caratterizzazione dei carboni presso uno degli impianti in gestione ad AdF S.p.A.*;
- in caso di carbone non rigenerabile e quindi destinato solo allo smaltimento, lo smaltimento risulta a carico della Stazione Appaltante; si specifica che il carbone attivo fornito deve essere riattivabile termicamente, per cui può essere destinato a smaltimento il carbone ad oggi presente negli impianti di AdF;
- il limite di tolleranza ammesso è del 15% per le caratteristiche del carbone rigenerato rispetto al nuovo.

Cordiali saluti.

*Si veda allegato